Analyses d'eau des Marches **Reservoir de la Dent**

Laboratoire Cantonal Fribourg **CONTROLE SANITAIRE DES EAUX**

Réseau village **Zone Haute** (002) **Année : 2023**

prélevée chez un consommateur

Paramètres	Unités	Valeurs maximale	Signification	Valeurs analysées	Valeurs analysées	Valeurs analysées	Valeur moyenne
				Date : 31.01.	Date : 31.05.	Date : 31.08.	
Température de l'eau	°C	25	Présence éventuelle d'eau étrangère d'infiltration	5.8			
Couleur		incolore		incolore			
pH		9.2	Détermine l'acidité, la neutralité (ph 7) ou l'alcalinité				
Turbidité	UT/F	1.0	Estime globalement la teneur en particules dans l'eau	0.28	0.2	0.3	0.26
Conductivité	uS/cm	800	Mesure la teneur globale en sels minéraux	280	278	297	285.00
Dureté totale	°fH		Teneur en alcalino-terreux	16.3			16.30
Dureté totale	mmol/l		Teneur en alcalino-terreux	1.63			1.63
Nitrate	mg NO_3^-/l	40	Surfumure éventuelle du sol par des engrais	5			5.00
Nitrite	mg NO_2^-/l	0.5	Pollution organique ou eau stagnante	0.05			0.05
Ammonium	mg NH_4^+/l	0.1	Pollution organique éventuelle	0.05			0.05
Calcium	mg/l						
Magnésioum	mg/l			2			2.00
Nombre de germes							
Germes aérobies mésophiles	UFC / ml	300		1	1	12	4.67
Germes fécaux							
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	Pollution par de l'eau usée ou animal	0	0	0	0.00
Autres							
Enterococcus	UFC/100ml	0		0	0	0	0.00

Commentaires des résultats :

Nombre de résultat conforme : 3 Nombre de résultat non conforme : 0

Divers :

Provenance : **(eau de source des marches)**

Traitement : **(par UV)**

Remarques :

Les rapports d'analyses originaux ainsi que les directives SSIGE W1 sont consultables en tout temps au bureau communal

Date : **Le 27.11.2023** Le fontainier : **Pasquier Bruno**

Analyses d'eau des Marches **Reservoir des Cibleries**

Laboratoire Cantonal Fribourg **CONTROLE SANITAIRE DES EAUX**

Réseau Broc-fabrique - piscine **Zone basse** (001) **Année: 2023**

prélevée chez un consommateur

Paramètres	Unités	Valeurs maximale	Signification	Valeurs analysées Date : 31.01.	Valeurs analysées Date : 31.05.	Valeurs analysées Date : 31.08.	Valeurs analysées Date : 8.11.	Valeur moyenne
Température de l'eau	°C	25	Présence éventuelle d'eau étrangère d'infiltration	7	9.3		7.8	8.03
Couleur		incolore		incolore				
pH		9.2	Détermine l'acidité, la neutralité (ph 7) ou l'alcalinité					
Turbidité	UT/F	1.0	Estime globalement la teneur en particules dans l'eau	0.28	0.2	0.2	0.2	0.22
Conductivité	uS/cm		Mesure la teneur globale en sels minéraux	276	276	297	284	283.25
Dureté totale	°fH	15 - 25	Teneur en alcalino-terreux	16.2				16.20
Dureté totale	mmol/l	1,5 - 2,5	Teneur en alcalino-terreux	1.62				1.62
Nitrate	mg NO_3^-/l	40	Surfumure éventuelle du sol par des engrais	5				5.00
Nitrite	mg NO_2^-/l	0.1	Pollution organique ou eau stagnante	0.05				0.05
Ammonium	mg NH_4^+/l	0.5	Pollution organique éventuelle	0.05				0.05
Nombre de germes								
Germes aérobies mésophiles	UFC / ml	300		0	0	3	0	0.75
Germes fécaux								
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	Pollution par de l'eau usée ou animal	0	0	0	0	0.00
Autres								
Enterococcus	UFC/100ml	0		0	0	0	0	0.00

Commentaires des résultats :

Nombre de résultat conforme : 6 Nombre de résultat non conforme : 0

Divers :

Provenance : **(eau de source des marches)**

Traitement : **(par UV)**

Remarques :

Les rapports d'analyses originaux ainsi que les directives SSIGE W1 sont consultables en tout temps au bureau communal

Date : **27.11.2023**

Le fontainier : **Pasquier Bruno**